

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT
CONTROLE DU RACCORDEMENT ET DES INSTALLATIONS PRIVATIVES

Encadré par :

Le règlement sanitaire départemental
Le règlement communal d'assainissement
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992
Le code de la santé publique

N° dossier : 35600

Date de la visite : 06/03/2026

Adresse de l'immeuble : 29 rue Alfred de Musset, 02100 SAINT QUENTIN

Nom du propriétaire : Mairie de SAINT QUENTIN

Le contrôle concerne les éléments accessibles et visibles sur l'ensemble de la propriété.

FICHE DE VISITE

TYPE DE LA CONSTRUCTION :

Individuelle

Collective

Commerce

Mixte

TYPE DE RESEAU PUBLIC :

Séparatif

Unitaire

Eaux usées

Eaux pluviales

Autres : Non déterminé

RACCORDEMENT(S) AU RESEAU PUBLIC :

Sur regard

via tronçon commun

via réseau privé

Sur réseau public EU

Sur réseau public EP

Sur réseau public UN

REGARD DE VISITE DU RACCORDEMENT :

REGARD DE BRANCHEMENT EAUX USEES

Inexistant
Inaccessible
Anti retour

Sous trottoir
En partie privative

Tampon fonte
Tampon béton

Cunette
Décantation

REGARD DE BRANCHEMENT EAUX PLUVIALES

Inexistant
Inaccessible
Anti retour

Sous trottoir
En partie privative
Au caniveau trottoir

Tampon fonte
Tampon béton
Ruissellement au sol

Cunette
Décantation

REGARD DE BRANCHEMENT EAUX MIXTES

Inexistant
Inaccessible
Anti retour EU

Sous trottoir
En partie privative
Anti retour EP

~~Tampon fonte~~
~~Tampon béton~~

~~Cunette EU / EP~~
~~Cunette EP~~
Décantation

ETAT DES INSTALLATIONS PRIVEES :

EVACUATION EAUX VANNES :

Sur réseau privé EU	Regard(s) existant(s) à décantation / cunette
Sur réseau privé EP	Regard(s) inexistant(s) réseau indéterminé
Sur réseau privé UN	Autre :
Sur puits / puisard	
Sur fosse septique / épandage	
Sur colonne collective EU	

EVACUATION EAUX MENAGERES :

Sur réseau privé EU	Regard(s) existant(s) à décantation / cunette
Sur réseau privé EP	Regard(s) inexistant(s) réseau indéterminé
Sur réseau privé UN	Autre :
Sur puits / puisard	
Sur fosse septique	
Sur colonne collective EU	

EVACUATION DES EAUX PUVIALES :

Sur réseau privé EP	Au caniveau trottoir	Ruissellement au sol
	Regard(s) EP	Regard(s) existant(s)
Sur réseau privé EU	Autre : Cuve	Regard(s) inexistant
	Citernes/Puits/fosses	
Sur réseau privé UN		
Sur colonne collective EP-		

Observations :

- Les Eaux Vannes sont raccordées à une fosse (**NON CONFORME**). Les Eaux Usées s'écoulent dans les Eaux Pluviales (**NON CONFORME**)
- Les Eaux Pluviales s'écoulent au caniveau du trottoir.
- La vérification de l'adéquation des canalisations et du trajet des effluents a été réalisée par test à la fluorescéine.

Conclusion :

Le bien n'est pas raccordé au tout à l'égout.

(Voir schéma des installations ci-joint : page 5)

Nom du technicien : Florian ROND/ Cabinet OUSPENSKY

Croquis

Les cheminements des effluents ne sont représentés sur le croquis qu'à titre informatif, réseaux non exhaustifs (conduits/réseaux non visibles, enterrés)

